

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении
плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 25 » Января 2018 г. № 19

1. Провести проверку в отношении объектов защиты: здание объекта дошкольного образования - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" Д.САИТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (юридический адрес: 453864, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН МЕЛЕУЗОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ САИТОВСКИЙ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 7)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения юридического лица: 453864, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН МЕЛЕУЗОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ САИТОВСКИЙ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 7; объектов защиты: 453864, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН МЕЛЕУЗОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ САИТОВСКИЙ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 7; 453864, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН МЕЛЕУЗОВСКИЙ, СЕЛО БОГОРОДСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 6; 453865, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН МЕЛЕУЗОВСКИЙ, СЕЛО ТРОИЦКОЕ, УЛИЦА ТУЛЬСКАЯ, 32

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Гайсина Раиля Раисовича - главного государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зيانчуринского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору; Дегтяреву Елену Сергеевну - государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зيانчуринского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору, Черкасова Артема Евгеньевича - государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зيانчуринского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (реестровый номер функции в Федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" - 10001495160)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый номер(ы) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: настоящая проверка проводится с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2017 год (http://bashprok.ru/summary_plan_inspection_of_businesses/svodnyy-plan-proverok-2017/)

При установлении цели проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения объективных требований;

а) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, во избежание причинения неотложных мер должна быть проведена немедленно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копия документа (рапорта, докладной записки и другие), представляющих должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой проверки.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, соответствующие сведения, содержащиеся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, объективным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) объективным требованиям, а также сведения об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с « 01 » февраля 20 18 года.

Проверку окончить не позднее « 01 » марта 20 18 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

пункт 1 части 5 статьи 6.1, статьи 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

статья 9, статья 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

пункты 1, 5, 8, 9, 10, 11, 17 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290;

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; Нормы пожарной безопасности (далее – НПБ) «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 №645; НПБ «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (НПБ 88-2001); НПБ «Передача данных, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03); НПБ «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03); НПБ «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» (НПБ 245-2001); НПБ «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (НПБ 151-2000); НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» (НПБ 160-97); Государственный стандарт (далее – ГОСТ) «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» (ГОСТ Р 12.2.143-2002); ГОСТ «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия» (ГОСТ 25772-83); Строительные нормы и правила (далее – СНиП) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*); СНиП «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95); СНиП «Административные и бытовые здания» (СНиП 2.09.04-87*); СНиП «Общественные здания и сооружения» (СНиП 2.08.02-89*); СНиП «Общественные здания административного назначения» (СНиП 31-05-2003); СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003); СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85*); СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84*); СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*); Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-54.21.122-2003); Свод правил (далее – СП) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2012); СП «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (СП 4.13130.2013); СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (СП 6.13130.2013); СП «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13130.2013); СП «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (СП 8.13130.2009); СП «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (СП 10.13130.2009); СП «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (СП 12.13130.2009).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- 1) визуальный осмотр объектов защиты с целью оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности;
- 2) исследования, экспертизы, необходимые для заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
- 3) рассмотрение документов, предоставление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, в соответствии с п. 13 данного распоряжения.

(Срок проведения указанных мероприятий по контролю – 20 рабочих дней, с 01.02.2018 по 01.03.2018).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290;

Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 642.

13. Перечень документов, представленные которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы, содержащие сведения о юридическом лице (устав (положение) юридического лица), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, документы о назначении законного представителя и подтверждающие его личность, документы подтверждающие право пользования занимаемыми

помещениями (свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды, субаренды, безвозмездного пользования и т.п.).

- декларации пожарной безопасности (при наличии);
- проектная документация на используемые здания, сооружения, помещения (в том числе поэтажные планы);
- документы, подтверждающие обучение ответственных должностных лиц в области пожарной безопасности и персонала учреждения;
- документы, необходимые для подтверждения соответствия выполнения противопожарных мероприятий (акты приемки автоматических систем противопожарной защиты, акты проведения скрытых работ, протоколы проведения испытаний, сертификаты на используемую продукцию);
- копии договоров на обслуживание систем противопожарной защиты;
- документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки (пропитки) конструкций зданий, сооружений, и по проведению проверки качества состояния огнезащитной обработки (пропитки);
- распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях;
- документ, устанавливающий перечень, специально отведенных мест для курения на территории объектов;
- список лиц, ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах учреждения;
- документы, подтверждающие проведение практических тренировок по отработке действий персонала по эвакуации людей при пожаре;
- акты последних проверок работоспособности систем противопожарной защиты;
- протоколы эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений, выполненных на крышах (покрытиях) зданий и сооружений объектов (при наличии);
- инструкции о мерах пожарной безопасности на используемые объекты защиты;
- проектная и исполнительная документация на системы пожарной автоматики;
- технические паспорта на пожарно-технические изделия;
- сертификаты соответствия на используемую продукцию.

Главный государственный инспектор
Мелеузовского, Кугарчинского
и Зيانчуринского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору
Гайсин Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



С распоряжением ознакомлен,
заверенную копию получил: _____

(подпись)

(дата, должность, фамилия, инициалы)

О проведении проверки уведомлен,
копию распоряжения получил _____

(подпись)

(дата, должность, фамилия, инициалы)

Государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского и Зيانчуринского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярева Елена Сергеевна тел. (34764) 3-12-61; ogrn-meleuz@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)
Мелеузовский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)
РБ, г. Мелеуз, ул. Правды, д. 15, тел. 8(34764)3-12-61, 3-34-97, e-mail: ogpn-meleuz@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного
пожарного надзора)

г. Мелеуз, ул. Правды, д. 15
(место составления акта)

" 01 " марта 20 18 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 19

По адресу/адресам: РБ, Мелеузовский район д. Сантовский, ул. Школьная, д. 7; РБ, Мелеузовский район, с. Богородское, ул. Центральная, д.6; РБ, Мелеузовский район, с.Троицкое, ул. Тульская, д. 12

(место проведения проверки)

На основании распоряжения № 19 от 25.01.2018 г., главного государственного инспектора Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов по пожарному надзору майора внутренней службы Гайсина Рафля Рафиковича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты – здания объекта дошкольного образования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

в период с 15 часов 00 минут 02 февраля 2018 г. по 17 часов 00 минут 02 февраля 2018 г. продолжительность 120 минут;

и период с 10 часов 00 минут 15 февраля 2018 года по 12 часов 00 минут 15 февраля 2018 г. продолжительность – 120 минут;

и период с 09 часов 00 минут 01 марта 2018 года по 10 часов 00 минут 01 марта 2018 г. продолжительность – 60 минут;

исполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 часа 00 минут


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Мелеузовским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(указывается при проведении выездной проверки)

инспектор МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Р.Р.  25.01.18 г. 15 ч.40 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского и Зинчуринского районов по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Дегтярева Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, издавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ - Ахтямутдинова Равиля Расимовна (фамилия, имя, отчество) (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки филиала саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Навскизны нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):

с указанием характера нарушения или допустивших нарушения имени соответствия сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Сведения о юридическом лице и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершённое нарушение
РБ, Мелеузовский район д. Сантовский, ул. Школьная, д. 7;			
1.	На дверях рядом с кабинетом заведующей отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнением в притворах.	СНиП 21-01-97* п. 6.18 Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противоподымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Равиля Расимовна
2.	Дверь помещения прачечной не противопожарными (двери подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.4 ст. 88 п.1,2,3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, табл.2*, п. 1.82*, п. 7.4.	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Равиля Расимовна
3.	В помещении тамбура перед выходом из группы № 1 отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	НПБ 110-03 п. 4 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности;	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Равиля Расимовна

		- лестничных клеток.	
4.	На двери помещения электропитовой нет обозначения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного Режима п.20 - руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Рауля Расимовна
5.	На объекте защиты планы эвакуации выполнены не в соответствии с нормативными документами.	Правила противопожарного режима в РФ п.п. 7; Ф3 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 3 ч.1 ст. 84, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.7, ГОСТ Р 12.4.026-2015 п. 8.1.8	
РБ, Мелеузовский район, с. Богородское, ул. Центральная, д.6;			
6.	В помещении тамбура эвакуационного выхода (с северной стороны) потолок выполнен материалом неизвестным показателем по пожарной и взрывопожарной опасности (пластиковые панели)	СНиП 21-01-97* п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Корпусы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Рауля Расимовна
7.	В помещении тамбура эвакуационного выхода (с северной стороны) отсутствует автоматическая	НПБ 110-03 п. 4 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры,	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Рауля Расимовна

	пожарная сигнализация;	помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных; не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.	
8.	На двери помещения электрощитовой нет обозначения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима п.20 - руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Саитовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Раулия Расимовна
9.	Отделка основного входа выполнена материалом неизвестным показателем пожарной и взрывопожарной опасности (пластиковые панели)	СПиП 21-01-97* п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной безопасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производится, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Саитовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Раулия Расимовна
10.	На объекте защиты планы эвакуации выполнены не в соответствии с	Правила противопожарного режима в РФ п.п. 7; Ф3 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 3 ч.1 ст. 84, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.7, ГОСТ Р 12.4.026-2015 п. 5.1.8	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Саитовский муниципального района

	нормативными документами.		Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Рауля Расимовна
РБ, Мелеузовский район, с. Троицкое, ул. Тульская, д. 32			
11.	В помещении котельной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	НПБ 118-03 п. 4 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, и также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Рауля Расимовна
12.	На двери помещения котельной нет обозначения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного Режима п.20 - руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Рауля Расимовна
13.	На двери помещения электрощитовой/склад нет обозначения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной	Правила противопожарного Режима п.20 - руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Рауля Расимовна

	безопасности».		
14.	В помещении веранды отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	НПБ 110-03 п. 4 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. 	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Рауиля Расимовна
15.	В помещении методического кабинета не используется розетка с видимыми повреждениями	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 п.б Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Рауиля Расимовна
16.	На объекте защиты планы эвакуации выполнены не в соответствии с нормативными документами.	Правила противопожарного режима в РФ п.п. 7; Ф3 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 3 ч.1 ст. 84, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.6.2.7, ГОСТ Р 12.4.026-2015 п. 8.1.8	Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Рауиля Расимовна

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено

Занесен в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Ахтямутдинова РБ

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подпись лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор
Мелеузовского, Кугарчинского и
Зианчуринского районов по пожарному
надзору старший лейтенант внутренней
службы Дегтярева Е.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ Детский сад «Радуга» д. Сантовский муниципального района
Мелеузовский район РБ Ахтямутдинова Р.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"01" марта 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
лица), проводившего проверку)